

KULLANIM ALANLARI

Bina içi sabit tesisatlarda santral ve abone dağıtım kablosu olarak kullanılır.

KABLO YAPISI

| | |
|----------------|--|
| İletken | : DIN VDE 0295 HD 383 SINIF 1 elektrolitik tavlı mono bakır |
| Yalıtkan | : TS 2814 EK-A'ya uygun renklerde yarı sert pvc izolasyon |
| Büküm | : TS 2814'e göre 20 çifte kadar ikili birimlerin katlar halinde bükümü, 20 çift üzerinde 10'arlı gruplar halinde büküm |
| Koruyucu Sargı | : 10 çift ve üzerinde neme dayanıklı Pes bant |
| Toprak Teli | : 0,50 mm İzoleli Tel |
| Kılıf | : RAL 7032 Gri renkli PVC |

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı
-30 °C... +80 °C



Anma Gerilimi
250 V



Test Gerilimi
1000 V



Kablo Büküm Çapı
Min.15xD mm



İletken Direnci
97,8 ohm/km



Yalıtım Direnci
> 500 M x Ω x km



Efektif Kapasite
<120 nF/km



Kapasite Dengesizliği
<400 pF/500 m